

## Grundlegende Leistungsdaten - WAMAK TWW 68 EVI

Heizen - EN 14511		
Wärmeleistung [kW]	W10 / W35 (max)	71.9 ( 36.0 / 71.9 )
	W10 / W35 (min)	36.0 ( 36.0 / 71.9 )
	W10 / W34	71.9 ( 36.0 / 71.9 )
Leistungsaufnahme [kW]	W10 / W35 (max)	11.6 ( 5.7 / 11.6 )
	W10 / W35 (min)	5.7 ( 5.7 / 11.6 )
	W10 / W34	11.2 ( 8.7 / 17.7 )
Leistungszahl Heizen [COP]	W10 / W35 (max)	6.22
	W10 / W35 (min)	6.31
	W10 / W34	6.40
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz - SCOP EN 14825		
Klimazone Durchschnitt / Niedrigtemp. [35°C]	SCOP	7.35
	$\eta$ [ % ]	293.8
	Label	A+++
	Qhe [ kWh ]	20179.2
	Pdesignh [ kW ]	71.9
	Tbivalent [ °C ]	-10
Kühlung		
Kühlleistung - [kW]	A35 / W23-18	56.8
	A25 / W23-18	60.0
	A35 / W12-7	41.9
	A25 / W12-7	41.9
Jahreszeitbedingte Raumkühlungs-Energieeffizienz - SEER EN 14825		
[ W 23 / 18°C ]	SEER	5.44
	Qce [ kWh ]	5813.5
	$\eta_c$ [ % ]	217.4
Schall EN 12102		
Schalleistungspegel - Lw	dB(A)	58.9
Schalldruckpegel - Lp	1 m dB(A)	50.9
	5 m dB(A)	36.9
	10 m dB(A)	30.9
Mechanische und Betriebs-Informationen		
Verdichterbauart (3~ 400/50)	SCROLL / 2 /	Ein/Aus
Kältemittel	R410A (GWP - 2088)	6.8 kg
Einsatzgrenze Heizungswasser - (min / max ) [°C]		25 / <b>65</b>
Einsatzgrenze Wärmequelle - (min / max ) [°C]		<b>-10 (7)</b> / 30
Gewicht		435 kg

## Wichtigste technische Daten - WAMAK TWW 68 EVI

Gehäuse Bezeichnung		VN1100		Daten von Wärmeabgabe	
<b>Grundlegende Abmessungen</b>	Hohe [mm]	1270		Einsatzgrenze Heizungswasser	MAX [°C] 65
	Breite [mm]	1100			MIN [°C] 25
	Länge [mm]	750		genauer siehe Betriebsgrenzendiagramm	
Gewicht [kg]	435		<b>Kondensator</b>	Anschlussdimension	VIC 2.1/2 "
Gehäuse Farbe	Grau			Bauart	BPHE
Gehäuse IP Klasse	IP20			Anzahl	1
				Material	AISI 316
<b>Kältekreis</b>					
<b>Verdichter</b>	Bauart	Scroll		Maximaler Überdruck - Kältemittel [bar] 50	
	Leistungstufen	2		Maximaler Überdruck - Wasser [bar] 6	
	Ein/Aus			Prüfdruck [bar] 70	
	Leistungsfaktor Cosφ	0.69		Wärmeträger Wasser	
	Wicklungswiderstand	1.24 Ohm		Volumenstrom @ dT 5K (nom) - Wasser [m3/h] 6.22 ~ 12.44	
Kältemittel		R410A		Interne Druckdifferenz - Wasser [kPa] 20	
	Menge	6.8 kg		Temperaturdifferenz @ 35°C (nom)	5 K
	GWP	2088		@ 55°C	8 K
	Sicherheitsklasse	A1		@ 65°C	10 K
Kältemittelöl	POE RL32-3MAF			<b>Daten von Erneuerbarer Energiequelle</b>	
	Ölmenge	2 x 3.38 L		Einsatzgrenze Wärmequelle	MIN [°C] -10 (7)
Maximaler Hochdruck - Kältemittel [bar]		50			MAX [°C] 30
	PED Klasse	2		genauer siehe Betriebsgrenzendiagramm	
EVI - Dampfeinspritzung mit Economiser			<b>Verdampfer</b>	Anschlussdimension	VIC 2.1/2 "
				Bauart	BPHE
				Anzahl	1
				Material	AISI 316
			Maximaler Überdruck - Kältemittel [bar] 29		
			Wärmeträger Wasser		
			Maximaler Überdruck - Wasser [bar] 6		
			Volumenstrom - Wasser [m3/h] 6.53 ~ 13.05		
			Interne Druckdifferenz - Wasser [kPa] 20		
			Temperaturdifferenz - Wasser 4 K		
<b>Daten von Elektroanschluss</b>					
Einspeisung [#~ V/Hz]		3~ 400/50			
Strom	Nominal [A]	24.46			
	Maximal [A]	42.00			
	Start [A]	36.42			
Sanftanlasser		-			
Hauptsicherung		C80			
<b>Steuerungssystem</b>					
Hauptregler		SIEMENS RVS 61			
Erweiterungsmo dul		AVS75.3xx	AVS75.3xx	AVS75.372	
Bus Clip-In		Modbus OCI353			
Online-Verbindung		Web server OZW672	ToSyMo		
EEV Regelung		SEC61			

\*\*\* mit Zubehör

# WAMAK TWW 68 EVI

## ErP (EU) No 811/2013: Technische Parameter für Wärmepumpen-Raumheizgeräte

Modell	TWW 68 EVI
Luft-Wasser-Wärmepumpe	nein
Sole/Wasser-Wärmepumpe	nein
Wasser/Wasser-Wärmepumpe	ja
Niedertemperatur-Wärmepumpe	nein
Ausgestattet mit einer Zusatzheizung	nein
Wärmepumpen-Kombi-Heizgerät	nein
Temperaturanwendung	niedrig (35 °C - 30 °C)
Klimaverhältnisse	durchschnittlich

Angabe	Symbol	Wert	Ein.	Angabe	Symbol	Wert	Ein.
Nennwärmeleistung bei Tdesignh	Prated	71.9	kW	Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	$\eta_s$	293.8	%
Ausgewiesene Heizleistung für Teillast bei einer Innentemperatur von 20 °C und einer Außentemperatur von Tj				Deklarierte Leistungszahl oder Primärenergiekennzahl für Teillast bei einer Innentemperatur von 20 °C und einer Außentemperatur von Tj			
Tj = -7 °C	Pdh	71.9	kW	Tj = -7 °C	COPd	6.40	-
Tj = +2 °C	Pdh	71.9	kW	Tj = +2 °C	COPd	7.2	-
Tj = +7 °C	Pdh	71.8	kW	Tj = +7 °C	COPd	8.0	-
Tj = +12 °C	Pdh	71.6	kW	Tj = +12 °C	COPd	8.8	-
Tj = bivalente Temperatur	Pdh	71.9	kW	Tj = bivalente Temperatur	COPd	6.2	-
Tj = Betriebsgrenztemperatur	Pdh	---	kW	Tj = Betriebsgrenztemperatur	COPd	---	-
Bivalente Temperatur	Tbiv	-10	°C	Tj = Betriebsgrenztemperatur	TOL	---	°C
<b>Stromverbrauch in anderen Modi als dem aktiven Modus</b>				Betriebsgrenztemperatur des Heizwassers	WTOL	65	°C
Aus-Zustand	Poff	0.010	kW	<b>Zusatzheizung</b>			
Thermostat-Aus-Modus	Pto	0.010	kW	Nennwärmeleistung	Psup	10.9	kW
Standby-Betrieb	Psb	0.010	kW	Art der Energiezufuhr	elektrisch		
Betriebsart Kurbelwannenheizung	Pck	0.000	kW				
<b>Sonstige Angaben</b>							
Leistungsregelung	mehrstufig			Für Luft/Wasser-Wärmepumpen: Nennluftvolumenstrom, Außenbereich	-	---	m <sup>3</sup> /h
Schalleistungspegel				Für Wasser- oder Sole/Wasser-Wärmepumpen: Nenndurchfluss der Sole oder des Wassers, Wärmetauscher im Freien	-	6.53 ~ 13.05	m <sup>3</sup> /h
in Innenräumen	Lwa	59	dB				
im Freien	Lwa	---	dB				
Jährlicher Energieverbrauch	Q <sub>HE</sub>	20179.2	kWh				

**Angaben zum Kontakt:** WAMAK, s.r.o., Orovnica 252, 96652, Orovnica, Slovakia, info@wamak.sk

# WAMAK TWW 68 EVI

## ErP (EU) No 811/2013: Technische Parameter für Wärmepumpen-Raumheizgeräte

Modell	TWW 68 EVI
Luft-Wasser-Wärmepumpe	nein
Sole/Wasser-Wärmepumpe	nein
Wasser/Wasser-Wärmepumpe	ja
Niedertemperatur-Wärmepumpe	nein
Ausgestattet mit einer Zusatzheizung	nein
Wärmepumpen-Kombi-Heizgerät	nein
Temperaturanwendung	mittel (55 °C - 47 °C)
Klimaverhältnisse	durchschnittlich

Angabe	Symbol	Wert	Ein.	Angabe	Symbol	Wert	Ein.
Nennwärmeleistung bei Tdesignh	Prated	71.6	kW	Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	$\eta_s$	214.7	%
Ausgewiesene Heizleistung für Teillast bei einer Innentemperatur von 20 °C und einer Außentemperatur von Tj				Deklarierte Leistungszahl oder Primärenergiekennzahl für Teillast bei einer Innentemperatur von 20 °C und einer Außentemperatur von Tj			
Tj = -7 °C	Pdh	72.4	kW	Tj = -7 °C	COPd	4.09	-
Tj = +2 °C	Pdh	72.7	kW	Tj = +2 °C	COPd	5.5	-
Tj = +7 °C	Pdh	72.7	kW	Tj = +7 °C	COPd	6.5	-
Tj = +12 °C	Pdh	72.7	kW	Tj = +12 °C	COPd	7.4	-
Tj = bivalente Temperatur	Pdh	71.6	kW	Tj = bivalente Temperatur	COPd	3.6	-
Tj = Betriebsgrenztemperatur	Pdh	---	kW	Tj = Betriebsgrenztemperatur	COPd	---	-
Bivalente Temperatur	Tbiv	-10	°C	Tj = Betriebsgrenztemperatur	TOL	---	°C
Stromverbrauch in anderen Modi als dem aktiven Modus				Betriebsgrenztemperatur des Heizwassers			
Aus-Zustand	Poff	0.010	kW	Zusatzheizung			
Thermostat-Aus-Modus	Pto	0.010	kW	Nennwärmeleistung	Psup	10.9	kW
Standby-Betrieb	Psb	0.010	kW	Art der Energiezufuhr			
Betriebsart Kurbelwannenheizung	Pck	0.000	kW	elektrisch			
Sonstige Angaben				Für Luft/Wasser-Wärmepumpen: Nennluftvolumenstrom, Außenbereich			
Leistungsregelung		mehrstufig		Für Wasser- oder Sole/Wasser-Wärmepumpen: Nenndurchfluss der Sole oder des Wassers, Wärmetauscher im Freien			
Schalleistungspegel							
in Innenräumen	Lwa	59	dB				
im Freien	Lwa	---	dB				
Jährlicher Energieverbrauch	Q <sub>HE</sub>	27519.6	kWh				


**Angaben zum Kontakt:** WAMAK, s.r.o., Orovnica 252, 96652, Orovnica, Slovakia, info@wamak.sk



**ENERG** Y IIA  
 енергия - ενεργεια IE IA

**WAMAK**

TWW 68 EVI



55 °C

35 °C



A+++

A+++



59 dB



--- dB

■ 76  
 ■ 72  
 ■ 71  
 kW

■ 74  
 ■ 72  
 ■ 69  
 kW



2019

811/2013

TWW 68 EVI

ErP Data

	55 °C	35 °C
Energy class	A+++	A+++
$\eta$ [%]	214.7	293.8
$P_{rated}$ [kW]	72	72
$Q_{HE}$ [kWh/y]	27520	20180
SCOP [-]	5.37	7.35
$T_{bivalent}$ [°C]	-10	-10

CONTROLLER



+ QAA55/75  
 - QAA55/75

class VII  
 class III

3.5% ↓  
 1.5% ↓

Heizleistung Daten

Version: v2024.010-BW-WW

Quelle - Sole [0°C] / Niedrigtemp. [35°C]

ZHI27K1P-TFD\_R410A\_2\_BWW

Betriebsbedingungen	Qh	P	COP
1 B0 / W30-35	56.9	12.2	4.68
2 B0 / W30-35 ( MIN )	28.5	6.0	4.75
A B0 / Wxx-34	56.9	11.9	4.80
B B0 / Wxx-30	56.8	10.8	5.28
C B0 / Wxx-27	28.4	4.9	5.75
D B0 / Wxx-24	28.3	4.6	6.20
E B0 / Wxx-35	56.9	12.2	4.68
F B0 / Wxx-35	56.9	12.2	4.68

SCOP DATA EN 14825:2018	
Quelle - Sole [0°C] / Niedrigtemp. [35°C]	
SCOPon	5.39
SCOPnet	5.39
SCOP	5.38
η [ % ]	215.12
Label	A+++
Qh [ kWh ]	21816
Pdesignh [ kW ]	56.9
Tbivalent [ °C ]	-10

Quelle - Sole [0°C] / Mitteltemp.. [55°C]

Betriebsbedingungen	Qh	P	COP
1 B0 / W47-55	57.5	19.9	2.88
2 B0 / W47-55 ( MIN )	28.8	9.7	2.92
A B0 / Wxx-52	57.9	18.0	3.34
B B0 / Wxx-42	58.4	13.7	4.32
C B0 / Wxx-36	28.8	5.9	4.87
D B0 / Wxx-30	28.8	5.3	5.43
E B0 / Wxx-55	57.5	19.9	2.88
F B0 / Wxx-54	58.0	18.5	3.14

SCOP DATA EN 14825:2018	
Quelle - Sole [0°C] / Mitteltemp.. [55°C]	
SCOPon	4.19
SCOPnet	4.19
SCOP	4.18
η [ % ]	167.36
Label	A+++
Qh [ kWh ]	28349
Pdesignh [ kW ]	57.5
Tbivalent [ °C ]	-10

Quelle - Wasser [10°C] / Niedrigtemp. [35°C]

Betriebsbedingungen	Qh	P	COP
1 W10 / W30-35	71.9	11.6	6.22
2 W10 / W30-35 ( MIN )	36.0	5.7	6.31
A W10 / Wxx-34	71.9	11.2	6.40
B W10 / Wxx-30	71.9	10.0	7.18
C W10 / Wxx-27	71.8	9.1	7.96
D W10 / Wxx-24	71.6	8.3	8.76
E W10 / Wxx-35	71.9	11.6	6.22
F W10 / Wxx-35	71.9	11.6	6.22

SCOP DATA EN 14825:2018	
Quelle - Wasser [10°C] / Niedrigtemp. [35°C]	
SCOPon	7.36
SCOPnet	7.36
SCOP	7.35
η [ % ]	293.84
Label	A+++
Qh [ kWh ]	20179
Pdesignh [ kW ]	71.9
Tbivalent [ °C ]	-10.00

**Quelle - Wasser [10°C] / Mitteltemp. [55°C]**

Betriebsbedingungen		Qh	P	COP
1	W10 / W47-55	71.6	19.7	3.63
2	W10 / W47-55 ( MIN )	35.8	9.7	3.68
A	W10 / Wxx-52	72.4	17.7	4.09
B	W10 / Wxx-42	72.7	13.2	5.50
C	W10 / Wxx-36	72.7	11.4	6.50
D	W10 / Wxx-30	72.7	10.0	7.40
E	W10 / Wxx-55	71.6	19.7	3.63
F	W10 / Wxx-55	71.6	19.7	3.63

SCOP DATA EN 14825:2018	
<b>Quelle - Wasser [10°C] / Mitteltemp. [55°C]</b>	
SCOPon	5.37
SCOPnet	5.37
SCOP	5.37
η [ % ]	214.67
Label	A+++
Qh [ kWh ]	27520
Pdesignh [ kW ]	71.6
Tbivalent [ °C ]	-10.00

**Niedrigtemperatur Kühlung W 12 / 7°C**

Betriebsbedingungen		Qc	P	EER
A	W30-35 / W12-7	43.4	13.1	3.31
B	W26-xx / W12-7	44.4	11.9	3.73
C	W22-xx / W12-7	45.3	10.8	4.19
D	W18-xx / W12-7	45.8	10.3	4.44

SEER DATA EN 14825:2018 [ W 12 / 7°C ]	
SEERon	4.05
SEER	4.05
Qc [ kWh ]	25140
η [ % ]	161.91


**Flächenkühlung W 23 / 18°C**

Betriebsbedingungen		Qc	P	EER
A	W50-xx / W23-18	50.2	21.6	2.33
B	W40-xx / W23-18	54.8	16.7	3.28
C	W30-35 / W23-18	58.5	13.1	4.47
D	W26-xx / W23-18	59.8	11.9	5.02

SEER DATA EN 14825:2018 [ W 23 / 18°C ]	
SEERon	5.44
SEER	5.44
Qc [ kWh ]	25140
η [ % ]	217.40


Leistungslinien - Heizen

- Qh-nom-35    - - - Qh-min-35    - - - - Qh-max-65    — Qh-nom-45    — Qh-nom-55
- Qh-nom-65



Leistungslinien - Kühlen

- Qc-nom-12-7    — Qc-nom-23-18





Tws -VL		35										
Twq -RL	Qh nom	Qh min	Qh max	Pin nom	Pin min	Pin max	COP nom	Qc nom	Qc min	Qc max	I nom	
[°C]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	kW / kW	[kW]	[kW]	[kW]	[A]	
25	<b>98.2</b>	49.1	98.2	<b>9.4</b>	4.6	9.4	<b>10.50</b>	89.5	44.7	89.5	22.3	
24	<b>96.3</b>	48.2	96.3	<b>9.6</b>	4.7	9.6	<b>10.07</b>	87.4	43.7	87.4	22.5	
23	<b>94.4</b>	47.2	94.4	<b>9.8</b>	4.8	9.8	<b>9.68</b>	85.3	42.7	85.3	22.6	
22	<b>92.6</b>	46.3	92.6	<b>9.9</b>	4.9	9.9	<b>9.31</b>	83.3	41.6	83.3	22.7	
21	<b>90.8</b>	45.4	90.8	<b>10.1</b>	5.0	10.1	<b>8.96</b>	81.3	40.7	81.3	22.9	
20	<b>88.9</b>	44.5	88.9	<b>10.3</b>	5.1	10.3	<b>8.64</b>	79.3	39.7	79.3	23.0	
19	<b>87.2</b>	43.6	87.2	<b>10.5</b>	5.2	10.5	<b>8.33</b>	77.4	38.7	77.4	23.1	
18	<b>85.4</b>	42.7	85.4	<b>10.6</b>	5.2	10.6	<b>8.05</b>	75.5	37.7	75.5	23.2	
17	<b>83.6</b>	41.8	83.6	<b>10.8</b>	5.3	10.8	<b>7.77</b>	73.6	36.8	73.6	23.3	
16	<b>81.9</b>	41.0	81.9	<b>10.9</b>	5.4	10.9	<b>7.52</b>	71.7	35.9	71.7	23.5	
15	<b>80.2</b>	40.1	80.2	<b>11.0</b>	5.4	11.0	<b>7.27</b>	69.9	34.9	69.9	23.6	
14	<b>78.5</b>	39.3	78.5	<b>11.1</b>	5.5	11.1	<b>7.04</b>	68.1	34.0	68.1	23.7	
13	<b>76.8</b>	38.4	76.8	<b>11.3</b>	5.6	11.3	<b>6.82</b>	66.3	33.2	66.3	23.8	
12	<b>75.2</b>	37.6	75.2	<b>11.4</b>	5.6	11.4	<b>6.61</b>	64.6	32.3	64.6	23.8	
11	<b>73.5</b>	36.8	73.5	<b>11.5</b>	5.7	11.5	<b>6.41</b>	62.8	31.4	62.8	23.9	
10	<b>71.9</b>	36.0	71.9	<b>11.6</b>	5.7	11.6	<b>6.22</b>	61.1	30.6	61.1	24.0	
9	<b>70.3</b>	35.2	70.3	<b>11.6</b>	5.7	11.6	<b>6.04</b>	59.5	29.7	59.5	24.1	
8	<b>68.8</b>	34.4	68.8	<b>11.7</b>	5.8	11.7	<b>5.87</b>	57.8	28.9	57.8	24.2	
7	<b>67.2</b>	33.6	67.2	<b>11.8</b>	5.8	11.8	<b>5.70</b>	56.2	28.1	56.2	24.3	
6	<b>65.7</b>	32.8	65.7	<b>11.9</b>	5.9	11.9	<b>5.54</b>	54.6	27.3	54.6	24.3	
5	<b>64.2</b>	32.1	64.2	<b>11.9</b>	5.9	11.9	<b>5.38</b>	53.0	26.5	53.0	24.4	
4	<b>62.7</b>	31.3	62.7	<b>12.0</b>	5.9	12.0	<b>5.23</b>	51.5	25.7	51.5	24.5	
3	<b>61.2</b>	30.6	61.2	<b>12.0</b>	5.9	12.0	<b>5.09</b>	50.0	25.0	50.0	24.5	
2	<b>59.8</b>	29.9	59.8	<b>12.1</b>	6.0	12.1	<b>4.95</b>	48.5	24.2	48.5	24.6	
1	<b>58.3</b>	29.2	58.3	<b>12.1</b>	6.0	12.1	<b>4.81</b>	47.0	23.5	47.0	24.6	
0	<b>56.9</b>	28.5	56.9	<b>12.2</b>	6.0	12.2	<b>4.68</b>	45.6	22.8	45.6	24.7	
-1	<b>55.5</b>	27.8	55.5	<b>12.2</b>	6.0	12.2	<b>4.56</b>	44.2	22.1	44.2	24.7	
-2	<b>54.2</b>	27.1	54.2	<b>12.2</b>	6.0	12.2	<b>4.44</b>	42.8	21.4	42.8	24.7	
-3	<b>52.8</b>	26.4	52.8	<b>12.2</b>	6.0	12.2	<b>4.32</b>	41.4	20.7	41.4	24.8	
-4	<b>51.5</b>	25.7	51.5	<b>12.3</b>	6.0	12.3	<b>4.20</b>	40.1	20.0	40.1	24.8	
-5	<b>50.2</b>	25.1	50.2	<b>12.3</b>	6.1	12.3	<b>4.09</b>	38.7	19.4	38.7	24.8	
-6	<b>48.9</b>	24.5	48.9	<b>12.3</b>	6.1	12.3	<b>3.98</b>	37.4	18.7	37.4	24.9	
-7	<b>47.6</b>	23.8	47.6	<b>12.3</b>	6.1	12.3	<b>3.88</b>	36.2	18.1	36.2	24.9	
-8	<b>46.4</b>	23.2	46.4	<b>12.3</b>	6.1	12.3	<b>3.77</b>	34.9	17.5	34.9	24.9	
-9	<b>45.2</b>	22.6	45.2	<b>12.3</b>	6.1	12.3	<b>3.67</b>	33.7	16.8	33.7	24.9	
-10	<b>44.0</b>	22.0	44.0	<b>12.3</b>	6.1	12.3	<b>3.58</b>	32.5	16.2	32.5	24.9	
-11	<b>42.8</b>	21.4	42.8	<b>12.3</b>	6.1	12.3	<b>3.48</b>	31.3	15.7	31.3	24.9	
-12	<b>41.6</b>	20.8	41.6	<b>12.3</b>	6.1	12.3	<b>3.39</b>	30.2	15.1	30.2	24.9	
-13	<b>40.5</b>	20.2	40.5	<b>12.3</b>	6.1	12.3	<b>3.30</b>	29.0	14.5	29.0	24.9	
-14	<b>39.4</b>	19.7	39.4	<b>12.3</b>	6.1	12.3	<b>3.21</b>	27.9	14.0	27.9	24.9	
-15	<b>38.3</b>	19.1	38.3	<b>12.3</b>	6.1	12.3	<b>3.12</b>	26.8	13.4	26.8	24.9	

-- Achtung: Betriebsgrenzen beachten - nicht in Tabelle festgehalten

ZHI27K1P-TFD\_R410A\_2\_BWW

Tws -VL	45										
[°C]	Qh nom	Qh min	Qh max	Pin nom	Pin min	Pin max	COP nom	Qc nom	Qc min	Qc max	I nom
[°C]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	kW / kW	[kW]	[kW]	[kW]	[A]
25	<b>97.5</b>	48.8	97.5	<b>13.3</b>	6.6	13.3	<b>7.34</b>	85.1	42.6	85.1	26.0
24	<b>95.7</b>	47.8	95.7	<b>13.4</b>	6.6	13.4	<b>7.12</b>	83.1	41.6	83.1	26.1
23	<b>93.8</b>	46.9	93.8	<b>13.6</b>	6.7	13.6	<b>6.90</b>	81.1	40.6	81.1	26.3
22	<b>92.0</b>	46.0	92.0	<b>13.7</b>	6.8	13.7	<b>6.70</b>	79.2	39.6	79.2	26.4
21	<b>90.2</b>	45.1	90.2	<b>13.9</b>	6.8	13.9	<b>6.50</b>	77.3	38.6	77.3	26.6
20	<b>88.5</b>	44.2	88.5	<b>14.0</b>	6.9	14.0	<b>6.31</b>	75.4	37.7	75.4	26.7
19	<b>86.7</b>	43.3	86.7	<b>14.1</b>	7.0	14.1	<b>6.13</b>	73.5	36.7	73.5	26.8
18	<b>85.0</b>	42.5	85.0	<b>14.3</b>	7.0	14.3	<b>5.96</b>	71.6	35.8	71.6	26.9
17	<b>83.2</b>	41.6	83.2	<b>14.4</b>	7.1	14.4	<b>5.80</b>	69.8	34.9	69.8	27.0
16	<b>81.5</b>	40.8	81.5	<b>14.5</b>	7.1	14.5	<b>5.64</b>	68.0	34.0	68.0	27.1
15	<b>79.9</b>	39.9	79.9	<b>14.6</b>	7.2	14.6	<b>5.49</b>	66.3	33.1	66.3	27.3
14	<b>78.2</b>	39.1	78.2	<b>14.6</b>	7.2	14.6	<b>5.34</b>	64.5	32.3	64.5	27.4
13	<b>76.6</b>	38.3	76.6	<b>14.7</b>	7.3	14.7	<b>5.20</b>	62.8	31.4	62.8	27.4
12	<b>74.9</b>	37.5	74.9	<b>14.8</b>	7.3	14.8	<b>5.06</b>	61.1	30.6	61.1	27.5
11	<b>73.3</b>	36.7	73.3	<b>14.9</b>	7.3	14.9	<b>4.93</b>	59.4	29.7	59.4	27.6
10	<b>71.8</b>	35.9	71.8	<b>14.9</b>	7.4	14.9	<b>4.81</b>	57.8	28.9	57.8	27.7
9	<b>70.2</b>	35.1	70.2	<b>15.0</b>	7.4	15.0	<b>4.68</b>	56.2	28.1	56.2	27.8
8	<b>68.7</b>	34.3	68.7	<b>15.0</b>	7.4	15.0	<b>4.56</b>	54.6	27.3	54.6	27.9
7	<b>67.1</b>	33.6	67.1	<b>15.1</b>	7.4	15.1	<b>4.45</b>	53.0	26.5	53.0	27.9
6	<b>65.6</b>	32.8	65.6	<b>15.1</b>	7.5	15.1	<b>4.34</b>	51.5	25.7	51.5	28.0
5	<b>64.1</b>	32.1	64.1	<b>15.2</b>	7.5	15.2	<b>4.23</b>	50.0	25.0	50.0	28.0
4	<b>62.7</b>	31.3	62.7	<b>15.2</b>	7.5	15.2	<b>4.12</b>	48.5	24.2	48.5	28.1
3	<b>61.2</b>	30.6	61.2	<b>15.2</b>	7.5	15.2	<b>4.02</b>	47.0	23.5	47.0	28.2
2	<b>59.8</b>	29.9	59.8	<b>15.3</b>	7.5	15.3	<b>3.92</b>	45.6	22.8	45.6	28.2
1	<b>58.4</b>	29.2	58.4	<b>15.3</b>	7.5	15.3	<b>3.82</b>	44.1	22.1	44.1	28.2
0	<b>57.0</b>	28.5	57.0	<b>15.3</b>	7.5	15.3	<b>3.73</b>	42.8	21.4	42.8	28.3
-1	<b>55.7</b>	27.8	55.7	<b>15.3</b>	7.6	15.3	<b>3.63</b>	41.4	20.7	41.4	28.3
-2	<b>54.3</b>	27.2	54.3	<b>15.3</b>	7.6	15.3	<b>3.54</b>	40.0	20.0	40.0	28.3
-3	<b>53.0</b>	26.5	53.0	<b>15.3</b>	7.6	15.3	<b>3.46</b>	38.7	19.4	38.7	28.4
-4	<b>51.7</b>	25.9	51.7	<b>15.3</b>	7.6	15.3	<b>3.37</b>	37.4	18.7	37.4	28.4
-5	<b>50.5</b>	25.2	50.5	<b>15.4</b>	7.6	15.4	<b>3.29</b>	36.1	18.1	36.1	28.4
-6	<b>49.2</b>	24.6	49.2	<b>15.4</b>	7.6	15.4	<b>3.20</b>	34.9	17.4	34.9	28.4
-7	<b>48.0</b>	24.0	48.0	<b>15.4</b>	7.6	15.4	<b>3.12</b>	33.6	16.8	33.6	28.4
-8	<b>46.7</b>	23.4	46.7	<b>15.4</b>	7.6	15.4	<b>3.05</b>	32.4	16.2	32.4	28.4
-9	<b>45.6</b>	22.8	45.6	<b>15.3</b>	7.6	15.3	<b>2.97</b>	31.2	15.6	31.2	28.4
-10	<b>44.4</b>	22.2	44.4	<b>15.3</b>	7.6	15.3	<b>2.89</b>	30.1	15.0	30.1	28.4
-11	<b>43.2</b>	21.6	43.2	<b>15.3</b>	7.6	15.3	<b>2.82</b>	28.9	14.5	28.9	28.4
-12	<b>42.1</b>	21.1	42.1	<b>15.3</b>	7.6	15.3	<b>2.75</b>	27.8	13.9	27.8	28.4
-13	<b>41.0</b>	20.5	41.0	<b>15.3</b>	7.6	15.3	<b>2.68</b>	26.7	13.3	26.7	28.4
-14	<b>39.9</b>	20.0	39.9	<b>15.3</b>	7.6	15.3	<b>2.61</b>	25.6	12.8	25.6	28.4
-15	<b>38.8</b>	19.4	38.8	<b>15.3</b>	7.5	15.3	<b>2.54</b>	24.6	12.3	24.6	28.3

-- Achtung: Betriebsgrenzen beachten - nicht in Tabelle festgehalten

Tws -VL		55										
	[°C]	Qh nom	Qh min	Qh max	Pin nom	Pin min	Pin max	COP nom	Qc nom	Qc min	Qc max	I nom
Twq -RL	[°C]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	kw / kw	[kW]	[kW]	[kW]	[A]
25	96.4	48.2	96.4	18.5	9.1	18.5	5.21	79.1	39.5	79.1	31.9	
24	94.6	47.3	94.6	18.6	9.2	18.6	5.08	77.2	38.6	77.2	32.1	
23	92.8	46.4	92.8	18.7	9.2	18.7	4.95	75.3	37.7	75.3	32.2	
22	91.1	45.5	91.1	18.9	9.3	18.9	4.83	73.5	36.7	73.5	32.4	
21	89.3	44.7	89.3	19.0	9.4	19.0	4.71	71.6	35.8	71.6	32.5	
20	87.6	43.8	87.6	19.1	9.4	19.1	4.60	69.8	34.9	69.8	32.6	
19	85.9	43.0	85.9	19.1	9.4	19.1	4.49	68.1	34.0	68.1	32.7	
18	84.3	42.1	84.3	19.2	9.5	19.2	4.38	66.3	33.2	66.3	32.9	
17	82.6	41.3	82.6	19.3	9.5	19.3	4.28	64.6	32.3	64.6	33.0	
16	81.0	40.5	81.0	19.4	9.6	19.4	4.18	62.9	31.4	62.9	33.1	
15	79.4	39.7	79.4	19.5	9.6	19.5	4.08	61.2	30.6	61.2	33.2	
14	77.8	38.9	77.8	19.5	9.6	19.5	3.99	59.5	29.8	59.5	33.3	
13	76.2	38.1	76.2	19.6	9.7	19.6	3.89	57.9	29.0	57.9	33.4	
12	74.6	37.3	74.6	19.6	9.7	19.6	3.80	56.3	28.2	56.3	33.4	
11	73.1	36.6	73.1	19.7	9.7	19.7	3.72	54.7	27.4	54.7	33.5	
10	71.6	35.8	71.6	19.7	9.7	19.7	3.63	53.2	26.6	53.2	33.6	
9	70.1	35.0	70.1	19.8	9.7	19.8	3.55	51.6	25.8	51.6	33.7	
8	68.6	34.3	68.6	19.8	9.8	19.8	3.47	50.1	25.1	50.1	33.7	
7	67.2	33.6	67.2	19.8	9.8	19.8	3.39	48.7	24.3	48.7	33.8	
6	65.7	32.9	65.7	19.8	9.8	19.8	3.31	47.2	23.6	47.2	33.8	
5	64.3	32.2	64.3	19.9	9.8	19.9	3.24	45.8	22.9	45.8	33.9	
4	62.9	31.5	62.9	19.9	9.8	19.9	3.16	44.3	22.2	44.3	33.9	
3	61.5	30.8	61.5	19.9	9.8	19.9	3.09	42.9	21.5	42.9	34.0	
2	60.2	30.1	60.2	19.9	9.8	19.9	3.02	41.6	20.8	41.6	34.0	
1	58.8	29.4	58.8	19.9	9.8	19.9	2.95	40.2	20.1	40.2	34.0	
0	57.5	28.8	57.5	19.9	9.8	19.9	2.88	38.9	19.4	38.9	34.0	
-1	56.2	28.1	56.2	20.0	9.8	20.0	2.82	37.6	18.8	37.6	34.1	
-2	55.0	27.5	55.0	20.0	9.8	20.0	2.75	36.3	18.2	36.3	34.1	
-3	53.7	26.9	53.7	20.0	9.8	20.0	2.69	35.1	17.5	35.1	34.1	
-4	52.5	26.2	52.5	20.0	9.8	20.0	2.63	33.8	16.9	33.8	34.1	
-5	51.3	25.6	51.3	20.0	9.9	20.0	2.57	32.6	16.3	32.6	34.1	
-6	50.1	25.0	50.1	20.0	9.9	20.0	2.51	31.4	15.7	31.4	34.1	
-7	48.9	24.4	48.9	20.0	9.9	20.0	2.45	30.2	15.1	30.2	34.1	
-8	47.7	23.9	47.7	20.0	9.9	20.0	2.39	29.1	14.5	29.1	34.1	
-9	46.6	23.3	46.6	20.0	9.9	20.0	2.33	28.0	14.0	28.0	34.0	
-10	45.5	22.7	45.5	20.0	9.9	20.0	2.28	26.8	13.4	26.8	34.0	
-11	44.4	22.2	44.4	20.0	9.9	20.0	2.22	25.8	12.9	25.8	34.0	
-12	43.3	21.7	43.3	20.0	9.9	20.0	2.17	24.7	12.3	24.7	33.9	
-13	42.3	21.1	42.3	20.0	9.9	20.0	2.12	23.6	11.8	23.6	33.9	
-14	41.3	20.6	41.3	20.0	9.9	20.0	2.07	22.6	11.3	22.6	33.9	
-15	40.3	20.1	40.3	20.0	9.9	20.0	2.02	21.6	10.8	21.6	33.8	

-- Achtung: Betriebsgrenzen beachten - nicht in Tabelle festgehalten

Tws -VL	65 (T-max)										
	[°C]	Qh nom	Qh min	Qh max	Pin nom	Pin min	Pin max	COP nom	Qc nom	Qc min	Qc max
[°C]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	kW / kW	[kW]	[kW]	[kW]	[A]
25	<b>95.4</b>	47.7	95.4	<b>24.8</b>	12.2	24.8	<b>3.85</b>	72.2	36.1	72.2	39.8
24	<b>93.7</b>	46.8	93.7	<b>24.9</b>	12.3	24.9	<b>3.77</b>	70.4	35.2	70.4	39.9
23	<b>92.0</b>	46.0	92.0	<b>25.0</b>	12.3	25.0	<b>3.68</b>	68.7	34.3	68.7	40.1
22	<b>90.3</b>	45.2	90.3	<b>25.1</b>	12.4	25.1	<b>3.61</b>	66.9	33.5	66.9	40.2
21	<b>88.7</b>	44.4	88.7	<b>25.1</b>	12.4	25.1	<b>3.53</b>	65.2	32.6	65.2	40.3
20	<b>87.1</b>	43.5	87.1	<b>25.2</b>	12.4	25.2	<b>3.45</b>	63.5	31.8	63.5	40.5
19	<b>85.5</b>	42.7	85.5	<b>25.3</b>	12.5	25.3	<b>3.38</b>	61.9	30.9	61.9	40.6
18	<b>83.9</b>	42.0	83.9	<b>25.3</b>	12.5	25.3	<b>3.31</b>	60.2	30.1	60.2	40.7
17	<b>82.4</b>	41.2	82.4	<b>25.4</b>	12.5	25.4	<b>3.24</b>	58.6	29.3	58.6	40.8
16	<b>80.8</b>	40.4	80.8	<b>25.5</b>	12.6	25.5	<b>3.17</b>	57.0	28.5	57.0	40.9
15	<b>79.3</b>	39.6	79.3	<b>25.5</b>	12.6	25.5	<b>3.11</b>	55.5	27.7	55.5	41.0
14	<b>77.8</b>	38.9	77.8	<b>25.6</b>	12.6	25.6	<b>3.04</b>	53.9	27.0	53.9	41.1
13	<b>76.3</b>	38.2	76.3	<b>25.6</b>	12.6	25.6	<b>2.98</b>	52.4	26.2	52.4	41.1
12	<b>74.8</b>	37.4	74.8	<b>25.6</b>	12.7	25.6	<b>2.92</b>	50.9	25.4	50.9	41.2
11	<b>73.4</b>	36.7	73.4	<b>25.7</b>	12.7	25.7	<b>2.86</b>	49.4	24.7	49.4	41.3
10	<b>72.0</b>	36.0	72.0	<b>25.7</b>	12.7	25.7	<b>2.80</b>	48.0	24.0	48.0	41.3
9	<b>70.6</b>	35.3	70.6	<b>25.8</b>	12.7	25.8	<b>2.74</b>	46.5	23.3	46.5	41.4
8	<b>69.2</b>	34.6	69.2	<b>25.8</b>	12.7	25.8	<b>2.68</b>	45.1	22.6	45.1	41.4
7	<b>67.8</b>	33.9	67.8	<b>25.8</b>	12.7	25.8	<b>2.63</b>	43.7	21.9	43.7	41.5
6	<b>66.5</b>	33.2	66.5	<b>25.8</b>	12.7	25.8	<b>2.57</b>	42.4	21.2	42.4	41.5
5	<b>65.2</b>	32.6	65.2	<b>25.9</b>	12.7	25.9	<b>2.52</b>	41.0	20.5	41.0	41.6
4	<b>63.9</b>	31.9	63.9	<b>25.9</b>	12.8	25.9	<b>2.47</b>	39.7	19.8	39.7	41.6
3	<b>62.6</b>	31.3	62.6	<b>25.9</b>	12.8	25.9	<b>2.42</b>	38.4	19.2	38.4	41.6
2	<b>61.3</b>	30.7	61.3	<b>25.9</b>	12.8	25.9	<b>2.37</b>	37.1	18.6	37.1	41.6
1	<b>60.1</b>	30.0	60.1	<b>25.9</b>	12.8	25.9	<b>2.32</b>	35.9	17.9	35.9	41.6
0	<b>58.8</b>	29.4	58.8	<b>25.9</b>	12.8	25.9	<b>2.27</b>	34.6	17.3	34.6	41.6
-1	<b>57.6</b>	28.8	57.6	<b>25.9</b>	12.8	25.9	<b>2.22</b>	33.4	16.7	33.4	41.6
-2	<b>56.4</b>	28.2	56.4	<b>26.0</b>	12.8	26.0	<b>2.17</b>	32.2	16.1	32.2	41.6
-3	<b>55.3</b>	27.6	55.3	<b>26.0</b>	12.8	26.0	<b>2.13</b>	31.0	15.5	31.0	41.6
-4	<b>54.1</b>	27.1	54.1	<b>26.0</b>	12.8	26.0	<b>2.08</b>	29.9	14.9	29.9	41.6
-5	<b>53.0</b>	26.5	53.0	<b>26.0</b>	12.8	26.0	<b>2.04</b>	28.7	14.4	28.7	41.6
-6	<b>51.9</b>	26.0	51.9	<b>26.0</b>	12.8	26.0	<b>2.00</b>	27.6	13.8	27.6	41.5
-7	<b>50.8</b>	25.4	50.8	<b>26.0</b>	12.8	26.0	<b>1.95</b>	26.5	13.3	26.5	41.5
-8	<b>49.8</b>	24.9	49.8	<b>26.0</b>	12.8	26.0	<b>1.91</b>	25.5	12.7	25.5	41.5
-9	<b>48.7</b>	24.4	48.7	<b>26.0</b>	12.8	26.0	<b>1.87</b>	24.4	12.2	24.4	41.4
-10	<b>47.7</b>	23.9	47.7	<b>26.1</b>	12.9	26.1	<b>1.83</b>	23.4	11.7	23.4	41.4
-11	<b>46.7</b>	23.4	46.7	<b>26.1</b>	12.9	26.1	<b>1.79</b>	22.4	11.2	22.4	41.3
-12	<b>45.7</b>	22.9	45.7	<b>26.1</b>	12.9	26.1	<b>1.75</b>	21.4	10.7	21.4	41.3
-13	<b>44.8</b>	22.4	44.8	<b>26.1</b>	12.9	26.1	<b>1.71</b>	20.4	10.2	20.4	41.2
-14	<b>43.8</b>	21.9	43.8	<b>26.1</b>	12.9	26.1	<b>1.68</b>	19.4	9.7	19.4	41.1
-15	<b>42.9</b>	21.5	42.9	<b>26.2</b>	12.9	26.2	<b>1.64</b>	18.5	9.2	18.5	41.1

-- Achtung: Betriebsgrenzen beachten - nicht in Tabelle festgehalten

Tk -VL	W 12 / 7 °C										
[°C]	Qc nom [kW]	Qc min [kW]	Qc max [kW]	Pin nom [kW]	Pin min [kW]	Pin max [kW]	EER kW / kW	Qh nom [kW]	Qh min [kW]	Qh max [kW]	I nom [A]
40	<b>40.2</b>	20.1	40.2	<b>16.7</b>	8.2	16.7	<b>2.41</b>	55.8	27.9	55.8	30.0
39	<b>40.5</b>	20.3	40.5	<b>16.3</b>	8.0	16.3	<b>2.49</b>	55.8	27.9	55.8	29.5
38	<b>40.9</b>	20.4	40.9	<b>15.9</b>	7.8	15.9	<b>2.57</b>	55.7	27.9	55.7	29.0
37	<b>41.2</b>	20.6	41.2	<b>15.5</b>	7.6	15.5	<b>2.66</b>	55.7	27.8	55.7	28.5
36	<b>41.5</b>	20.8	41.5	<b>15.1</b>	7.5	15.1	<b>2.75</b>	55.7	27.8	55.7	28.1
35	<b>41.9</b>	20.9	41.9	<b>14.8</b>	7.3	14.8	<b>2.83</b>	55.7	27.8	55.7	27.6
34	<b>42.2</b>	21.1	42.2	<b>14.4</b>	7.1	14.4	<b>2.93</b>	55.6	27.8	55.6	27.2
33	<b>42.5</b>	21.2	42.5	<b>14.1</b>	6.9	14.1	<b>3.02</b>	55.6	27.8	55.6	26.8
32	<b>42.8</b>	21.4	42.8	<b>13.7</b>	6.8	13.7	<b>3.11</b>	55.6	27.8	55.6	26.4
31	<b>43.1</b>	21.5	43.1	<b>13.4</b>	6.6	13.4	<b>3.21</b>	55.6	27.8	55.6	26.1
30	<b>43.4</b>	21.7	43.4	<b>13.1</b>	6.5	13.1	<b>3.31</b>	55.6	27.8	55.6	25.7
29	<b>43.6</b>	21.8	43.6	<b>12.8</b>	6.3	12.8	<b>3.41</b>	55.6	27.8	55.6	25.4
28	<b>43.9</b>	21.9	43.9	<b>12.5</b>	6.2	12.5	<b>3.52</b>	55.5	27.8	55.5	25.0
27	<b>44.2</b>	22.1	44.2	<b>12.2</b>	6.0	12.2	<b>3.62</b>	55.5	27.8	55.5	24.7
26	<b>44.4</b>	22.2	44.4	<b>11.9</b>	5.9	11.9	<b>3.73</b>	55.5	27.8	55.5	24.4
25	<b>44.7</b>	22.3	44.7	<b>11.6</b>	5.7	11.6	<b>3.84</b>	55.5	27.8	55.5	24.1
24	<b>44.9</b>	22.4	44.9	<b>11.3</b>	5.6	11.3	<b>3.96</b>	55.5	27.7	55.5	23.8
23	<b>45.1</b>	22.6	45.1	<b>11.1</b>	5.5	11.1	<b>4.07</b>	55.5	27.7	55.5	23.6
22	<b>45.3</b>	22.7	45.3	<b>10.8</b>	5.3	10.8	<b>4.19</b>	55.4	27.7	55.4	23.3
21	<b>45.6</b>	22.8	45.6	<b>10.6</b>	5.2	10.6	<b>4.32</b>	55.4	27.7	55.4	23.1
20	<b>45.8</b>	22.9	45.8	<b>10.3</b>	5.1	10.3	<b>4.44</b>	55.4	27.7	55.4	22.8

Tc [°C]	W 23 / 18 °C										
[°C]	Qc nom [kW]	Qc min [kW]	Qc max [kW]	Pin nom [kW]	Pin min [kW]	Pin max [kW]	EER kW / kW	Qh nom [kW]	Qh min [kW]	Qh max [kW]	I nom [A]
0											
40	<b>54.8</b>	27.4	54.8	<b>16.7</b>	8.2	16.7	<b>3.28</b>	70.1	35.1	70.2	29.5
39	<b>55.2</b>	27.6	55.2	<b>16.3</b>	8.0	16.3	<b>3.39</b>	70.1	35.1	70.1	29.0
38	<b>55.6</b>	27.8	55.6	<b>15.9</b>	7.8	15.9	<b>3.50</b>	70.2	35.1	70.1	28.5
37	<b>56.0</b>	28.0	56.0	<b>15.5</b>	7.6	15.5	<b>3.61</b>	70.2	35.1	70.1	28.0
36	<b>56.4</b>	28.2	56.4	<b>15.1</b>	7.5	15.1	<b>3.73</b>	70.2	35.1	70.1	27.6
35	<b>56.8</b>	28.4	56.8	<b>14.8</b>	7.3	14.8	<b>3.84</b>	70.2	35.1	70.1	27.1
34	<b>57.1</b>	28.6	57.1	<b>14.4</b>	7.1	14.4	<b>3.96</b>	70.2	35.1	70.1	26.7
33	<b>57.5</b>	28.7	57.5	<b>14.1</b>	6.9	14.1	<b>4.09</b>	70.3	35.1	70.1	26.3
32	<b>57.8</b>	28.9	57.8	<b>13.7</b>	6.8	13.7	<b>4.21</b>	70.3	35.1	70.1	25.9
31	<b>58.2</b>	29.1	58.2	<b>13.4</b>	6.6	13.4	<b>4.34</b>	70.3	35.2	70.1	25.5
30	<b>58.5</b>	29.3	58.5	<b>13.1</b>	6.5	13.1	<b>4.47</b>	70.3	35.2	70.1	25.1
29	<b>58.8</b>	29.4	58.8	<b>12.8</b>	6.3	12.8	<b>4.60</b>	70.3	35.2	70.1	24.8
28	<b>59.2</b>	29.6	59.2	<b>12.5</b>	6.2	12.5	<b>4.74</b>	70.3	35.2	70.2	24.4
27	<b>59.5</b>	29.7	59.5	<b>12.2</b>	6.0	12.2	<b>4.88</b>	70.3	35.2	70.2	24.1
26	<b>59.8</b>	29.9	59.8	<b>11.9</b>	5.9	11.9	<b>5.02</b>	70.3	35.2	70.2	23.8
25	<b>60.0</b>	30.0	60.0	<b>11.6</b>	5.7	11.6	<b>5.17</b>	70.3	35.2	70.2	23.5
24	<b>60.3</b>	30.2	60.3	<b>11.3</b>	5.6	11.3	<b>5.32</b>	70.3	35.2	70.2	23.2
23	<b>60.6</b>	30.3	60.6	<b>11.1</b>	5.5	11.1	<b>5.47</b>	70.3	35.2	70.3	22.9
22	<b>60.8</b>	30.4	60.8	<b>10.8</b>	5.3	10.8	<b>5.63</b>	70.3	35.1	70.3	22.7
21	<b>61.1</b>	30.5	61.1	<b>10.6</b>	5.2	10.6	<b>5.79</b>	70.3	35.1	70.3	22.4
20	<b>61.3</b>	30.7	61.3	<b>10.3</b>	5.1	10.3	<b>5.95</b>	70.2	35.1	70.3	22.2

-- Achtung: Betriebsgrenzen beachten - nicht in Tabelle festgehalten

LEGENDE:

T<sub>wq-RL</sub>: Temperatur Wärmequelle - Eintritt [°C]

T<sub>ws-VL</sub>: Temperatur Wärmesenke - Vorlauf [°C]

T<sub>k-VL</sub>: Temperatur Kältesenke - Vorlauf [°C]

Q<sub>h nom</sub>: Heizleistung nominal

Q<sub>h min</sub>: Heizleistung minimal

Q<sub>h max</sub>: Heizleistung maximal

P<sub>in nom</sub>: Aufnahme bei nominaler Heizleistung

P<sub>in min</sub>: Aufnahme bei minimaler Heizleistung

P<sub>in max</sub>: Aufnahme bei maximaler Heizleistung

COP nom: Arbeitszahl bei nominaler Heizleistung

Q<sub>c nom</sub>: Kälteleistung/Energieentnahme bei nominaler Heizleistung

Q<sub>c min</sub>: Kälteleistung/Energieentnahme bei minimaler Heizleistung


Q<sub>c max</sub>: Kälteleistung/Energieentnahme bei maximaler Heizleistung

I nom: Stromaufnahme bei nominaler Heizleistung


EER: Arbeitszahl bei nominaler Kälteleistung






### Betriebsgrenzen

Temp °C




Temp °C







int. code: VN1100












OPTIONAL APPLICATION







- AVS75.390
- AVS75.391
- AVS75.370



HEAT PUMP

EXTERNAL  
INTERNAL



K1

K2

K82

K81

K40

K10

Q8 UX1

Q9 UX2

E11  
KRW1  
F1K  
E11

E12  
KRW2  
F2K  
E12







E6

Q9 ERR  
F1S  
E24

Q8 ERR  
F1Z  
E15


E10

E9




PWR SPLY: ..... 3~ 400V, 50 Hz  
CTRL: ..... 1~ 230V, 50 HZ

Company	Title	Version / Note	Number	Created by	Date	Page
	TBW-TWW	05/2024				1




Company	Title	Version / Note	Number	Created by	Date	Page
	CONTROL BOX	05/2024				1



Company	Title	Version / Note	Number	Created by	Date	Page
	CONTROL BOX	05/2024				2






Company	Title	Version / Note	Number	Created by	Date	Page
	CONTROL BOX	05/2024				3





- AVS75.390
- AVS75.391
- AVS75.370

- AVS75.370**  
 Netzanschluss 230V / 50 Hz  
 Erde  
 Nullleiter  
**Y1** Mischer Auf  
  
**Y2** Mischer Zu  
  
**Q2** Heizkreispumpe HK1 Q2  
  
**L** Faze 230V  
**E61** Smart Grid E61




- Erweiterungsmodul AVS75.xxx  
 Raumgerät QAA...  
 Raumgerät QAA...

**B1** Vorlauffühler 1

Impulszählung

- AVS75.370**  
 Netzanschluss 230V / 50 Hz  
 Erde  
 Nullleiter  
**Q3** Trinkwasserstellglied Q3  
  
**K6** Elektroeinsatz TWW K6  
  
**Q6** Heizkreispumpe HK2 Q6  
  
**L** Faze 230V  
**E62** Smart Grid E62




- Bediengerät (HMI) AVS37.xxx  
 Erweiterungsmodul AVS75.xxx  
 Raumgerät QAA...  
 Raumgerät QAA...

**B3** Trinkwasserfühler B3

**B4** Pufferspeicherfühler B4

- Netzanschluss 230V / 50 Hz  
 Erde  
 Nullleiter



- Bediengerät (HMI) AVS37.xxx  
 Erweiterungsmodul AVS75.xxx  
 Raumgerät QAA...  
 Raumgerät QAA...

Vorsicht: Erweiterungsmodul 3 ist in der Wärmepumpe

## Anschlussmöglichkeiten für die Steuerung

### 1 ControlBox

---

ControlBox, mit zwei eingebauten Erweiterungsmodulen, ermöglicht zahlreiche Optionen für die Anwendungssteuerung auf der Verbraucherseite hinter der Wärmepumpe. Weitere Informationen finden Sie im Schaltplan der ControlBox und im Blatt mit den Anwendungsdiagrammen.

### 2 Fixer Sollwert Vorlauftemperatur - Ein / Aus potentialfreier Kontakt

---

2-adriges abgeschirmtes Kabel 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> - Sollwert = 45°C (editierbar über Parameter 1859)

Anschlussklemme - siehe Schaltplan

### 3 Analog 0..10V Vorlauftemperatur-Sollwertregelung

---

2 Adern geschirmtes Kabel 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> - Sollwert: 0V = 16°C ~ 10V = 60°C ( editierbar im Parametersatz )

Anschlussklemme - siehe Schaltplan

### 4 ModBus RTU-Kommunikationsbefehl

---

3-adriges abgeschirmtes Kabel min. 3 x 0,25mm<sup>2</sup>

Für die ModBus-Zuordnungstabelle wenden Sie sich bitte an den technischen Support

### 5 MQTT IoT-Kommunikationsprotokoll

---

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Support